

## Технічне завдання до тендерних торгів системи туманоутворення для пропарочної камери.

1. Пропарочна камера, габаритні розміри : 16900 мм x 6800 мм x 2050 мм (площа 114,92м<sup>2</sup>, об'єм 235, 58 м<sup>3</sup>).
2. Насос продуктивністю 6-7 л/хв при тиску не менше 70 бар.
3. Дана система повинна забезпечити рівномірне зволоження усїєї площі пропарочної камери на 100% відсоткову вологість усього об'єму.
- 4.Орієнтовна схема додається.



Рудяк Василь Михайлович